

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
w GLIWICACH

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 GLIWICE

tel. centrala i sekretariat 032 276 11 01

Regon: 276210617

E-mail: gzw@zgwm.gliwice.pl

Jednostki terenowej

UW-5190-Gsu/1a/63/15...2252

Gliwice 5.02.2015 r.

Zarząd Ziemni Małej
Wishy w Pszczynie
ul. Polna Skargi 30
43-400 Pszczyna
tel/fax (32) 7 0 43 24BIURO PROJEKTOWE
„INSTALACJE”

mgr inż. Monika Fyda

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12 lok. 331

43-100 TychyZarząd Ziemni Pszczyna
ul. Polna Skargi 30
43-400 Pszczyna
tel/fax (32) 7 0 43 24**Dot.: planowanego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych
z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych MASTER Sp. z o.o.
w Tychach przy ul. Lokalnej do rzeki Gostynki**

W związku z Państwa pismem z dnia 29.01.2015r. przedstawiającym wyjaśnienie kwestii ilości zrzucanych ścieków oraz faktu posiadania aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, iż odstępuje od wymagań przedstawionych w punkcie 1 i 2 pisma znak: UW-5190-Gsu/1/20/15/1191 z dnia 19.01.2015r.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu obowiązują warunki techniczne dla projektowanego wylotu wydane w powyższym piśmie.

W aktach sprawy pozostawiamy przesłane materiały.

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Monika Fyda

mgr inż. Stanisław Gruszczyński

Do wiadomości:

1. NZM
2. UW a a (MK)

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Budownictwa
43-100 Tychy
ul. Barona 30

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w GLIWICACH

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 GLIWICE

tel. centrala / sekretariat: 71 77 77 77

Regon: 276716077

e-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl

Jednostki terenowe:

Zarząd Zlewni Małej
Wisły w Pszczynie
ul. Piłsudskiego 39
43-200 Pszczyna
tel/fax (32) 210 43 24

UW-5190-Gsu/1/20/15/.../191

Gliwice 19.01.2015 r.

BIURO PROJEKTOWE „INSTALACJE”

mgr inż. Monika Fyda
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12 lok. 331
43-100 Tychy

Dot.: planowanego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych MASTER Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej do rzeki Gostynki

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.12.2014 r. dotyczące projektowanego wylotu do rzeki Gostynki w Tychach, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że na podstawie przesłanych materiałów nie może zająć stanowiska co do możliwości przejęcia wód opadowych przez koryto rzeki. W związku z powyższym, z uwagi na znaczną ilość odprowadzanych wód opadowych, należy:

1. opracować operat hydrologiczno – hydrauliczny z uwzględnieniem bilansu wodno – gospodarczego na podstawie którego będzie można określić dopuszczalną maksymalną ilość odprowadzanych ścieków, którą jest w stanie przyjąć koryto rzeki bez powstania szkód w dolinie położonej poniżej miejsca odprowadzania przy maksymalnych opadach na tym obszarze;
2. rozważyć zaprojektowanie zbiornika retencyjnego z możliwością dozowania ilości odprowadzanych wód opadowych.

Do czasu przesłania powyższej dokumentacji tutejszy Zarząd nie zajmie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Niezależnie od powyższego podajemy warunki techniczne dotyczące projektowanego wylotu:

- należy zaprojektować trwałe umocnienie skarpy na długości 5,0 m w górę i 10,0 m w dół cieku (licząc od osi wylotu),
- przeciwległą skarpe należy ubezpieczyć w sposób trwały, symetrycznie do osi wylotu na łącznej długości 9,0 m.
- konstrukcję wylotu oraz ubezpieczenie skarp należy dostosować do istniejącej zabudowy koryta oraz warunków hydraulicznych panujących w korycie.

Wody zrzutowe muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami).

W aktach sprawy pozostawiamy przesłane materiały.

mgr inż. STANISŁAW GRUSZCZYŃSKI
mgr inż. Stanisław Gruszczyński

Do wiadomości:

1. NZM
2. UW a.a (MK, EE)