

MONTAŻ RUR PE I PVC W WYKOPIE

wypełnienie wykopu
gruntem rodzimym

Taśma ostrzegawcza

szer. 20cm
biała lub niebieska
(w przypadku wodociągu)
z drutem sygnalizacyjnym

zasypka piaskowa
st. zagęszczenia
85° Proctor
(95° pod drogami)

wypełnienie wykopu
H ≥ 60cm

warstwa
ochronna
rury

30cm

średnica
rury

podsyпка piaskowa
gr. min. 20cm

ława żwirowa gr. 20cm
w przypadku słabego
gruntu np torfu

zagęścić

30cm Dz 30cm

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Budownictwa
43-100 Tychy
ul. Barona 30

inż. Lucyna Chowaniec
nr upr. 189/80, 486/92, 832/94
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

RYS. NR S5