


| NUMER OBWODU | – | – | – |
|---|---|---|---|
| TYP LINII | YKXSżo 5x4 | – | – |
| MOC ZAINST. [kW] | 2,0 | – | – |
| NAZWA ODBIORU | Zasilanie z rozdzielnicy R010 zab. 20A gG | Ochrona przepięciowa ogranicznik klasy 2 (C) | Sygnalizacja obecności napięcia |

| RO1K/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDY 3x1,5 |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Oświetlenie ogólne wiaty | Oświetlenie ogólne wiaty | Oświetlenie ogólne wiaty | Oświetlenie ogólne wiaty | Oświetlenie ogólne wiaty |

| – | – | 6 |
|---|---|---|
| – | YDY 2x1,5 | YDY 4x1,5 |
| – | – | 0,01 |
| | Stycznik sterowanie ośw. ewakuacyjnym | Oświetlenie ewakuacyjne |

| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stycznik (Przyciski) | – | Stycznik (Przyciski) | – | Stycznik (Przyciski) | – | Stycznik (Przyciski) | – | Stycznik (Przyciski) | – |

UWAGI:
1. Układ pracy instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz.
2. Ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wyłączenie Zasilania
3. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: wyłączniki różnicowoprądowe
4. Moc szczytowa rozdzielnicy: Psz=2,0kW
5. Typ obudowy – natynkowa, metalowa, min. IP54 w zabudowie modułowej. Wyprowadzenie obwodów górą poprzez listwy zaciskowe. Pozostawić rezerwę miejsca minimum 20%.


# ART-Projekt
MGR INŻ .ARCHITEKT KRZYSZTOF BANASIK
www.art-p.pl tel.32 747 74 88 fax.32 747 30 60
adres imail: banasikkrzysztof @ poczta.fm


| | | | |
|---|---|---|---|
| obiekt: | WIATA, HALA MODULU BIOLOGICZNEGO, PLAC SKLADOWY ODPADÓW<br>43-100 Tychy ul.Lokalna11 dz.nr 214/24, 599/24, 679/24, 604/24, 379/24 | inwestor: | MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o.<br>43-100 Tychy ul.Lokalna 11 |
| temat: | PROJEKT BUDOWLANY<br>BRANŻA ELEKTRYCZNA | data: | 2016<br>sierpień |
| tresc: | SCHEMAT ROZDZIELNICY R01K | skala: | - |
| autor projektu: | inż. Tomasz Mania<br>upr. bud. nr OPL/0405/POOE/08<br>inż. Przemysław Chrzanowski<br>upr. bud. nr OPL/0363/PWOE/07 | podpis: / sprawdz. | rys.nr<br>E04 |